

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад компенсирующего вида № 5  
муниципального образования город Новороссийск**

---

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Губернского, 22, тел.(8617)644530

**П Р И К А З**

От 10.01.2022 г.

№ 14 о/д

**О назначении ответственного за первичные средства  
пожаротушения (огнетушители)**

В соответствии с Приказом МЧС Российской Федерации от 25.03.2009 г. № 179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий, а также контроля за выполнением требований пожарной безопасности,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить ответственным лицом за учет и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) завхоза Никишину Елену Владимировну.
2. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
3. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:
  - Наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
  - Наличие четкой и лакокрасочных покрытий;
  - Наличие опломбированного предохранительного устройства;
  - Исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличием необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
  - Состоянием гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного слоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
  - Состоянием ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя)
  - Наличие эксплуатационного паспорта на огнетушитель.

4. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.
5. Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему.
6. Перезарядку огнетушителей производить в специализированных организациях, имеющих лицензии на право деятельности в области пожарной безопасности, не реже сроков, указанных в таблице 1.
7. На период технического обслуживания огнетушителей, связанного с ремонтом и перезарядкой, должны оставаться резервные огнетушители готовые к действию с аналогичными параметрами.

Таблица 1.

Вид используемого ОТВ	Срок (не реже)	
	Проверки параметров ОТВ	Перезарядка огнетушителя
Вода (вода с добавками)	1 раз в год	1 раз в год*
Пена	1 раз в год	1 раз в год*
Порошок	1 раз в год (выборочно)	1 раз в 5 лет
Углекислота (диоксид углерода)	Взвешиванием 1 раз в год	1 раз в 5 лет
Хладон	Взвешиванием 1 раз в год	1 раз в 5 лет

\*Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием, или корпус из нержавеющей стали, должны проверяться и перезарядаться с периодичностью, рекомендуемой фирмой-изготовителем огнетушителей.

8. Записи о проведенных осмотрах и зарядке огнетушителей производить в журнале контроля состояния первичных средств пожаротушения и журнале проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ детский сад  
компенсирующего вида № 5

О.А.Лютикова

С приказом ознакомлены: